## DECLARACIÓN JURADA DE OBSERVANCIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD (LEY N° 28976)

I		
L	LOCAL:UBICADO EN:	

		MAI	MARCAR CON X	
ŀ	El propietario y/o conductor del local declara bajo juramento lo siguiente:		NO	
1.0	ARQUITECTURA		CORRESPONDE	
1.1	El ingreso/salida del local presenta un ancho libre minimo de 0.90 m., la puerta no abre directamente sobre un desnivel y las vías de evacuación se encuentran libres de obstáculos, vidrios o espejos.			
2.0	ESTRUCTURAS			
2.1	El local no presenta severo deterioro en paredes, columnas, techos y vigas.			
2.2	El falso techo esta fijo y no es de material inflamable.			
3.0	INSTALACIONES ELECTRICAS			
3.1	El tablero eléctrico es de material no combustible (metal o de resina), tiene interruptores termomagnéticos (ITM's) identificados y no utiliza llaves de cuchilla.			
3.2	El tablero eléctrico tiene interruptores diferenciales.			
3.3	No se utiliza cable mellizo en instalaciones fijas. El cableado eléctrico se encuentran protegido mediante canaletas o tubos de PVC y la cajas de paso tienen tapa.			
3.4	Los tomacorrientes tienen conexión a tierra en baños, cocina y para equipos con enchufe de tres espigas. Los tomacorrientes se encuentran en buen estado y no se utiliza adaptadores múltiples.			
3.5	Los equipos de alumbrado (focos, fluorcentes, lámparas, etc.) no presentan conexiones expuestas. Si cuenta con luces de emergencia, éstas se encuentran operativas.			
3.6	Tienen pozo de puesta a tierra y certificado de medicion de la resistencia (menor igual a $25\Omega$ ).			
3.7	Los anuncios publicitarios con energía eléctrica tienen cableado adecuado y cuentan con conexión a tierra.			
4.0	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO			
4.1	El local cuenta con señales de seguridad (salidas, riesgo electrico y extintores).			
4.2	El local cuenta al menos con un extintor de polvo quimico seco de 6kg. o un extintor por cada 25m² de área. Los extintores están operativos y con carga vigente.			
4.3	Los materiales y/o productos están almacenados de forma segura (evitando que se caigan) y sin obstruir no las vías de evacuación.			
4.4	Las instalaciones de gas (GLP) que utilizan balones mayores a 25 Kg. Tienen tuberias de cobre y estan alejados de interruptores y tomacorrientes. Los balones de gas se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor.			
4.5	Las campanas y ductos de extracción de humo (chimenea) se encuentran libres de grasa.			

Firma:	
Solicitante:	
DNI:	
Fecha:	